




No.1

安全パトロール開始

チェックリストの確認

装備品、資格者証、社員証の確認



No.2

リスクアセスメントKYKの掲示



No.3

熱中症対策の新桃太郎旗設置



No.4

熱中症対策

水分補給、休憩時間の時間割

掲示



No.5

熱中症対策

WBGT計測器



No.6

熱中症対策

誘導員の熱中症対策として

屋外用スポットクーラーの設置



No.7

槽内の熱中症対策

槽内は外気温より10℃程度


低い、湿度が異常に高いため

こまめな水分補給が必須とのこと



No.8

作業状況




No.9

作業状況

No.10

Dガードの取付



No.11

立ち入り禁止区域の明示



No.12

最大積載荷重、安全帯使用 の表示





No.13

使用資材の明示

使用する鉄筋が7種類で、誤って
の使用を回避



No.14


槽内への水漏れ緊急対策



No.15

送風機設置

槽内では空気の循環が悪いことから
数力所に設置



No.16

No.16

電気の行先地明示

漏電防止のため配線は地這させ
おらず、コンセントはすべて高い
位地に設置あり



No.17

No.17

空気口

雨水対策の状況

雨水の流れ込み防止のため
ブロックで囲み、感知ポンプを
設置し、屋根を設置していた。



No.18

No.18

雨水対策ポンプ電源の雨水対策

No.19



災害時の避難場所、避難経路

の明示



No.20

停工時の侵入者防止対策



No.21

玉掛揚重ルールの表示



No.22



総評

緻密な安全対策がなされておりました。